

SRL "Edineț-Gaz"
Raport
cu privire la calitatea serviciilor de distribuție a gazelor naturale pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Numărul locurilor de consum, deservite în perioada de referință (NCT), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC)	<u>34943</u>	numărul locurilor de consum ale CC	<u>34943</u>
raionul Briceni	<u>11383</u>		<u>11383</u>
raionul Edineț	<u>10148</u>		<u>10148</u>
raionul Rîșcani	<u>48</u>		<u>48</u>
raionul Dondușeni	<u>5086</u>		<u>5086</u>
raionul Sorooca	<u>12</u>		<u>12</u>
raionul Ocnița	<u>8266</u>		<u>8266</u>

Numărul de consumatori noncasnici	<u>807</u>	numărul locurilor de consum ale CN	<u>1130</u>
raionul Briceni	<u>224</u>		<u>328</u>
raionul Edineț	<u>298</u>		<u>414</u>
raionul Rîșcani	<u>2</u>		<u>2</u>
raionul Dondușeni	<u>101</u>		<u>126</u>
raionul Sorooca	<u>1</u>		<u>1</u>
raionul Ocnița	<u>181</u>		<u>259</u>

Tabelul 1

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Edineț-Gaz" perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. E. Sirbu 9/2, scara 2	PJ	03.01.2023	09:10:00			190	190	5		5	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație la conducta de gaze (coloana) în casa de locuit multietajată
2	Dondușeni	Țirnova	Conducta de distribuție spre PRG nr.10	PM	18.01.2023	09:20:00			130	130	3		3	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație (înlăturarea scurgerii de gaze)
3	Briceni	Tețcani	Conducta de distribuție în aval de PRG nr.5	PJ	02.02.2023	16:24:00			1350	1350	10		10	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului cauzat de conectarea neautorizată a unui încălzitor instantaneu de apă de către consumatorul final (Reclamație de avarie №24).
4	Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 29 scara 1	PJ	02.02.2023	09:00:00			90	90	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr.15 după reconstrucție
5	Ocnița	Bîrmoa	PRG nr.95 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	09.02.2023	19.15.00			45	45	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 95 (reclamație de avariere N 95.)
6	Dondușeni	Baraboi	Conducta de distribuție în ava de PRG nr.35	PJ	21.02.2023	09:15:00			345	345	32		32	N	CS	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratcrană DN40 de către o creangă căzută în timpul unui vânt puternic
7	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.75	PJ	21.02.2023	12:10:00			280	280	14	10	24	N	CS	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratcrană DN50-32 de către un arbore căzut în timpul unui vânt puternic
8	Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. M. Eminescu, 79 scara 2, coloana 1, apartamente nr. 20, 23, 26, 29	PJ	22.02.2023	09:00:00			180	180	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr.17 după reconstrucție

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 173	PJ	23.02.2023	9:55:00			415	415	20		20	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea conductei subterane PE De90 în timpul executării lucrărilor de terasament neautorizate
10	Dondușeni	Pocrovca	Instalația de utilizare din s. Pocrovca	PJ	28.02.2023	06:24:00			340	340	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum
11	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. 31 August 3, scara 1	PJ	03.03.2023	09:10:00			110	110	7		7	P		Racordarea instalației de utilizare din apartamentul nr. 7 după efectuarea lucrărilor de reconstrucție
12	Ocnîța	Gîrbova	Conducta de presiune medie s. Gîrbova	PM	03.03.2023	15:20:00			1345	1345	82		82	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De110 în timpul efectuării lucrărilor de terasament pentru instalarea cablului (reclamație de avarie № 92)
13	Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Ș. Bucovinei, 19	PJ	13.03.2023	09:20:00			430	430	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de racordarea instalației de utilizare din apartamentul nr. 2 după reconstrucție
14	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. A. Marinescu, 1	PJ	12.03.2023	01:29:00			631	631	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum
15	Dondușeni	Baraboi	Instalația de utilizare din s. Baraboi	PJ	15.03.2023	08:29:00			3211	3211	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum
16	Ocnîța	Frunze	Instalațiile de utilizare din str. Pâci, 24 scara 2, coloana 2	PJ	05.04.2023	09:00:00			66	66	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 27
17	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. 31 August 13, scara 1	PJ	14.04.2023	08:45:00			205	205	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr. 6 după reconstrucție
18	Dondușeni	Baraboi	Conducta de distribuție în aval de PRG nr.36	PJ	20.04.2023	08:45:00			435	435	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG nr. 36
19	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție în aval de PRG nr.61	PJ	02.05.2023	00:55:00			710	710	63		63	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului
20	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție în aval de PRG nr.61	PJ	02.05.2023	00:55:00			1235	1235	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum
21	Dondușeni	Baraboi	Conducta de distribuție în aval de PRG nr.39	PJ	05.05.2023	11:35:00			325	325	22		22	N	CS	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratrană DN25 de către o creangă căzută în timpul unui vânt puternic
22	Briceni	Corjeuți	Rețeaua de distribuție în aval de SRM	PM	17.05.2023	11:36:00			1624	1624	1261	18	1279	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane PE De63 în rezultatul efectuării lucrărilor neautorizate pe terasament pentru instalarea apeductului (reclamație de avarie nr.132)
23	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.23, 6	PJ	22.05.2023	09:00:00			1965	1965	238	1	239	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelei subterane și supratrană de distribuție de presiune joasă
24	Ocnîța	Otaci	PRG nr.26 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	14.05.2023	12.00.00			140	140	18		18	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 26 (reclamație de avarie nr. 207)
25	Briceni	Caracușeni Vechi	Conducta de distribuție în aval de PRG nr.11	PJ	24.05.2023	09:00:00			240	240	57		57	P		Efectuarea lucrărilor de reparație
26	Ocnîța	Paustova	PRG nr.18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	26.05.2023	18.25.00			60	60	12		12	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 18 (reclamație de avarie nr. 226)
27	Edineț	Edineț	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă (traseu nr. 7)	PM	05.06.2023	08:30:00			1950	1950	182	1	183	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă
28	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 7	PJ	12.06.2023	08:30:00			1950	1950	167		167	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelei subterane și supratrană de distribuție de presiune joasă
29	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 102,	PM	12.06.2023	09:00:00			2100	2100	36	7	43	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă
30	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 220,	PM	12.06.2023	09:00:00			2000	2000		3	3	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
31	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 219	PM	12.06.2023	09:00:00			1920	1920	6	3	9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă
32	Ocnîța	Otaci	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă str. Libertății (traseu nr. 9)	PM	14.06.2023	10:00:00			420	420	278		278	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a tronsonului în aval de SRM
33	Ocnîța	Otaci	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă str. I. Creangă, str. Doina (traseu nr. 7)	PM	15.06.2023	09:00:00			300	300	184		184	P		Efectuarea lucrărilor de reparație
34	Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 1/1 (scara 1)	PJ	15.06.2023	10:30:00			90	90	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 35
35	Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Iv. Turghenev, 10/23 (scara 2)	PJ	15.06.2023	09:30:00			270	270	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de reconstrucție a instalației interioare
36	Dondușeni	Dondușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.99	PJ	16.06.2023	14:30:00			200	200	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane și supaterane de distribuție de presiune joasă
37	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.40	PJ	19.06.2023	08:30:00			1630	1630	130	5	135	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane și supaterane de distribuție de presiune joasă
38	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.41	PJ	19.06.2023	09:00:00			420	420	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane și supaterane de distribuție de presiune joasă
39	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din str. Al.Cel.Bun 65 , scara 3	PJ	19.06.2023	10:10:00			144	144	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr.39 după reconstrucție
40	Ocnîța	Bîrmoa	PRG nr.44 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	17.06.2023	00:00:00			55	55	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 44 (reclamație de avariere nr. 243)
41	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.30	PJ	21.06.2023	09:00:00			380	380	25		25	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane și supaterane de distribuție de presiune joasă
42	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.31	PJ	21.06.2023	08:30:00			200	200	16		16	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane și supaterane de distribuție de presiune joasă
43	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.35	PJ	21.06.2023	08:30:00			200	200	27		27	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelei subterane și supaterane de distribuție de presiune joasă
44	Briceni	Caracușeni Vechi	Instalația de utilizare din s. Caracușeni Vechi	PJ	21.06.2023	17:15:00			33	33	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum
45	Edineț	Edineț	Rețelele interioare din blocul locativ str. Șoseaua Bucovinei, 35	PJ	26.06.2023	09:00:00			340	340	30		30	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a instalațiilor de utilizare a consumatorilor finali
46	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.80	PM	26.06.2023	08:30:00			2010	2010	21		21	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă
47	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.110	PM	26.06.2023	08:30:00			1980	1980	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă
48	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.48	PM	26.06.2023	08:30:00			1950	1950	21		21	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă
49	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.32	PM	26.06.2023	08:30:00			1890	1890	23		23	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă
50	Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 4 (scara 3)	PJ	28.06.2023	08:45:00			165	165	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr.33 după reconstrucție
51	Edineț	Alexândreni	Rețelele de distribuție de presiune înaltă, medie, joasă	PÎ	28.06.2023	08:30:00			3450	3450	203	5	208	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă
52	Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.20	PM	28.06.2023	09:00:00			1920	1920	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor supaterane de distribuție de presiune medie și joasă
53	Briceni	Caracușeni Vechi	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.7	PJ	28.06.2023	9:00:00			480	480	54		54	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor supaterane de distribuție de presiune joasă
54	Ocnîța	Bîrmoa	PRG nr.8 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	02.07.2023	12.35.00			50	50	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 8 (reclamație de avariere nr. 272)
55	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr.20 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	03.07.2023	11.10.00			50	50		1	1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 20 (reclamație de avariere nr. 273)
56	Dondușeni	Pocrovca	Instalația de utilizare din s. Pocrovca	PJ	04.07.2023	23:20:00			690	690	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
57	Briceni	Briceni	PRG nr.16 și conducta de distribuție aferentă	PM	04.07.2023	21:09:00			803	803	17	14	31	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei suprațerană DN65 în rezultatul unui accident rutier.(Reclamație de avarie nr.188)
58	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din str. Al. cel. Bun, 65, scara 3	PJ	10.07.2023	9:00:00			25	25	5		5	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație în apartamentul nr.40 (înlăturarea scurgerii de gaze)
59	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 7 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	18.07.2023	9:00:00			440	440	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 7
60	Briceni	Briceni	Instalație de utilizare din str.Independență nr.23 apartamentul nr.17, 20, 23, 26	PJ	19.07.2023	9:00:00			60	60	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr.29 după reconstrucție
61	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 8 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	19.07.2023	10:30:00			345	345	8		8	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 8
62	Edineț	Bratușeni	Rețelele de distribuție de presiune în	PI	19.07.2023	8:00:00			2100	2100	570	8	578	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă
63	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 47 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	20.07.2023	09:00:00			400	400	16		16	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 47
64	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr.86 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	23.07.2023	12.00.00			48	48	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 86 (reclamație de avariere nr. 297)
65	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 1 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	24.07.2023	09:00:00			360	360	18		18	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 1
66	Briceni	Briceni	PRG nr.31 și conducta de distribuție de presiune medie și joasă aferentă	PM	25.07.2023	8:00:00			540	540	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.31. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune medie și joasă.
67	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 2 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	25.07.2023	09:00:00			345	345	22		22	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 2
68	Edineț	Edineț	conducta de distribuție de presiune medie (traseul Nr9)	PM	25.07.2023	21:10:00			5700	5700	232	33	265	N	CS	Efectuarea lucrărilor de localizare și lichidare a consecințelor incidentelor, cauzate de multiple deteriorări a conductelor de distribuție de arbori căzuți în timpul furtunii
69	Edineț	Cupcini	PRG nr. 2 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	25.07.2023	21:30:00			2610	2610	22	2	24	N	CS	
70	Edineț	Chetrosica Veche	PRG nr. 10 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	25.07.2023	21:45:00			2415	2415	15		15	N	CS	
71	Edineț	Zabriceni	PRG nr. 3 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	25.07.2023	22:00:00			2400	2400	13	2	15	N	CS	
72	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 5 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	25.07.2023	22:13:00			853	853	21		21	N	CS	
73	Edineț	Edineț	PRG nr. 4, 77 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	25.07.2023	22:16:00			1316	1316	198	33	231	N	CS	
74	Edineț	Edineț	PRG nr. 45 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	00:29:00			4981	4981	29		29	N	CS	
75	Edineț	Alexandreni	Conducta de distribuție de presiune medie	PM	26.07.2023	07:13:00			5347	5347	210	4	214	N	CS	
76	Edineț	Edineț	PRG nr. 55 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	09:33:00			4957	4957	36		36	N	CS	
77	Edineț	Edineț	PRG nr. 25 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	11:35:00			3928	3928	267	9	276	N	CS	

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
78	Edineț	Cupcini	PRG nr. 21, 22, 23 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	11:25:00			335	335	570	6	576	N	CS	
79	Edineț	Edineț	PRG nr. 93 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	11:25:00			3345	3345	51	5	56	N	CS	
80	Edineț	Edineț	PRG nr. 84 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	11:55:00			4685	4685	68	3	71	N	CS	
81	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 10 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	13:10:00			170	170	35		35	N	CS	
82	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 24 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	26.07.2023	15:15:00			85	85	12		12	N	CS	
83	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 21 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	01.08.2023	9:00:00			330	330	12		12	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 21
84	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 41 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	03.08.2023	9:00:00			290	290	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 41
85	Briceni	Grimancauti	PRG nr.134 Conform schemei comunei Grimăncăuți și rețelele de distribuție în aval	PM	04.08.2023	11:30:00			295	295	1		1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE De-20 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate pe terasament pentru instalarea apeductului (Reclamație de avarie № 223)
86	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 13 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	07.08.2023	8:45:00			210	210	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FES-10)
87	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 44 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	07.08.2023	9:00:00			340	340	20		20	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 44
88	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 15 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	07.08.2023	13:00:00			185	185	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FES-10)
89	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 19 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	08.08.2023	8:55:00			190	190	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FES-10)
90	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 20 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	08.08.2023	12:55:00			195	195	1		1	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FES-10)
91	Ocnîța	or. Ocnîța	PRG nr. 28 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	09.08.2023	8:30:00			270	270	14		14	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/2MB "S")
92	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 5 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	09.08.2023	9:00:00			340	340	21		21	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 5
93	Ocnîța	or. Ocnîța	PRG nr. 25 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	09.08.2023	14:10:00			310	310	14		14	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG (montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FRG/2MB "S")
94	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	10.08.2023	09:20:00			360	360	22		22	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr. 18
95	Briceni	Lipcani	PRG nr.7 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	10.08.2023	10:00:00			360	360	2		2	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG, montarea PRG de tip nou cu două regulatoare FE-10.
96	Edineț	Șofrincani	Rețelele de distribuție de presiune în PÎ	PÎ	10.08.2023	8:00:00			2100	2100	217	2	219	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a rețelelor de distribuție de presiune înaltă, medie și joasă
97	Ocnîța	Ocnîța	Conductele de distribuție aferente PRG nr.39; 55-38	PM	11.08.2023	08:45:00			435	435	93	4	97	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a unui nou PRG - 143

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
98	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr.143 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	13.08.2023	08.15.00			85	85	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 143 (reclamație de avariere nr. 330)
99	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 22 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	21.08.2023	9:00:00			270	270	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
100	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 29 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	22.08.2023	9:00:00			280	280	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
101	Ocnîța	Ocnîța	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 74 (apartamentele 3, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 25, 28 scara 1-2)	PJ	22.08.2023	9:10:00			150	150	9		9	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare a noului consumator în apartamentul nr. 22
102	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 11 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	23.08.2023	9:00:00			270	270		1	1	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
103	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 14 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	24.08.2023	9:00:00			250	250	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
104	Briceni	Caracusenii Noi	Rețelele de distribuție de presiune medie	PM	24.08.2023	8:00:00			1980	1980	51	2	53	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor de distribuție de presiune medie
105	Briceni	Briceni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.2	PJ	28.08.2023	8:30:00			1590	1590	63		63	P		Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelei supraterrane de distribuție de presiune joasă
106	Ocnîța	Bîrnova	PRG nr.8 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	28.08.2023	11.50.00			40	40	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 8 (reclamație de avariere nr. 356)
107	Ocnîța	Bîrnova	PRG nr.86 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	29.08.2023	17.45.00			55	55	2		2	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 86 (reclamație de avariere nr. 360)
108	Ocnîța	Paustova	PRG nr.18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	01.09.2023	16.00.00			60	60	9		9	N	CI	Blocarea supapei obturatorie de siguranță la PRG nr. 18 (reclamație de avariere nr. 368)
109	Briceni	Briceni	PRG nr.32 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	05.09.2023	09:00:00			420	420	31		31	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor supraterrane de presiune joasă.
110	Edineț	Edineț	PRG nr.46 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	07.09.2023	8:30:00			490	490	18		18	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de presiune joasă
111	Edineț	Edineț	PRG nr.27 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	08.09.2023	8:50:00			470	470	6		6	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de presiune joasă
112	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 6 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	08.09.2023	9:00:00			280	280	15		15	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
113	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 9 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	11.09.2023	9:00:00			250	250	11		11	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
114	Briceni	Briceni	PRG nr.18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	11.09.2023	9:00:00			1860	1860	98		98	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a rețelelor supraterrane de presiune joasă.
115	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 20 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	11.09.2023	12:05:00			80	80	1	1	2	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 20 (reclamație de avarie nr.390)
116	Dondușeni	Dondușeni	PRG nr. 6 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	13.09.2023	9:00:00			480	480	19		19	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
117	Edineț	Edineț	PRG nr.24 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	13.09.2023	9:00:00			1700	1700	103	1	104	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșietate a conductelor de presiune joasă

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
118	Edineț	Edineț	PRG nr.62 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	14.09.2023	9:00:00			380	380	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă
119	Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare din str. Independentei nr.84	PJ	15.09.2023	10:50:00			261	261	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de racordare după reconstrucție a instalației de utilizare din apartamentul nr.20
120	Edineț	Edineț	PRG nr.105 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	18.09.2023	9:00:00			405	405	31		31	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă
121	Briceni	Lipcani	PRG nr.55 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	20.09.2023	9:00:00			180	180	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.55
122	Dondușeni	Baraboi	PRG nr.23 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	21.09.2023	8:15:00			268	268	16		16	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a incidentului (eliminarea apei din conducta de distribuție în rezultatul conectării neautorizate de către un consumator a încălzitorului instantaneu de apă caldă)
123	Briceni	Trebisauți	PRG nr.51 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	21.09.2023	9:00:00			480	480	17		17	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.51
124	Edineț	Cupcini	PRG nr.8 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	21.09.2023	9:30:00			300	300	42		42	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă
125	Edineț	Cupcini	PRG nr.25 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	22.09.2023	8:00:00			510	510	34	1	35	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG. Efectuarea lucrărilor de verificare la etanșetate a conductelor de presiune joasă
126	Briceni	Trebisauți	PRG nr.4 conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	25.09.2023	09:00:00			480	480	22		22	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.4
127	Briceni	Corjeuți	PRG nr.13 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	26.09.2023	09:00:00			480	480	42		42	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.13
128	Briceni	Corjeuți	PRG nr.4 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	27.09.2023	9:00:00			480	480	29		29	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG nr.4
129	Ocnîța	Verejeni	PRG nr. 20 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	27.09.2023	13:45:00			75	75	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 20 (reclamație de avarie nr.421)
130	Ocnîța	Hădărauț	PRG nr. 30 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	29.09.2023	11:00:00			50	50	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 30 (reclamație de avarie nr.427)
131	Ocnîța	Frunze	Instalațiile de utilizare din str. Păcii nr. 6 (apartamentele 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 scara 1)	PJ	04.10.2023	9:00:00	12:00:00		180	180	10		10	P		Reamplasarea echipamentului de măsurare cu redimensionarea rețelei, montarea unui aparat nou de încălzire locală din apartamentul nr. 2
132	Ocnîța	Otaci	PRG nr. 9 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	05.10.2023	08:30:00	13:15:00		285	285	74		74	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
133	Briceni	Corjeuți	Rețelele de distribuție de presiune medie	PM	06.10.2023	10:54:00	18:10:00		464	464	8	1	9	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei supaterane DN50 în rezultatul unui accident rutier (Reclamație de avarie № 285)
134	Edineț	Edineț	Rețelele de distribuție de presiune medie str. Frunze	PM	06.10.2023	14:10:00	15:25:00		1515	1515	39	3	42	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei supaterane din otel DN50 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de reparație a străzii (Reclamație de avarie №527)
135	Edineț	Constantinovca	Rețelele de distribuție de presiune medie	PM	06.10.2023	23:52:00	11:32:00		3624	3624	1		1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea nodului de trecere PE/otel De32 (reclamație de avarie nr.287).
136	Edineț	Edineț	Rețele de distribuție str. Hotelului (aferente №57, 56, 72, 76)	PM	09.10.2023	09:00:00	15:10:00		1810	1810	157	16	173	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a Punctului de măsurare

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Cauza întreruperii		
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	06.январь	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
137	Edineț	Edineț	Rețele de distribuție str. Hotelului (aferente PRG№50, 59, 60, 61, 169)	PM	09.10.2023	09:00:00	16:45:00		1895	1895	225	5	230	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a Punctului de măsurare
138	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție str. Hotelului (PRG№49, 58)	PM	09.10.2023	09:00:00	15:30:00		1820	1820	123		123	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a Punctului de măsurare
139	Ocnîța	Volcineț	PRG nr. 7 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	12.10.2023	08:30:00	12:40:00		250	250	89	2	91	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
140	Ocnîța	Ocnîța	Rețele de distribuție de presiune medie și joasă din or. Ocnîța	PM	17.10.2023	09:00:00	18:10:00		550	550	99	5	104	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a obiectului nou. Reconectarea consumatorilor racordați la PRG nr. 36; 39; 55
141	Ocnîța	Ocnîța	Rețele de distribuție de presiune medie și joasă din or. Ocnîța	PM	17.10.2023	09:00:00	12:15:00		1635	1635	411	5	416	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a obiectului nou. Reconectarea consumatorilor racordați la PRG nr. 7; 19; 28; 37; 44; 50; 72+109; 140
142	Ocnîța	Ocnîța	Rețele de distribuție de presiune medie și joasă din or. Ocnîța	PM	17.10.2023	09:00:00	15:45:00		1845	1845	274	8	282	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a obiectului nou. Reconectarea consumatorilor racordați la PRG nr. 22+26
143	Ocnîța	Ocnîța	Rețele de distribuție de presiune medie și joasă din or. Ocnîța	PM	17.10.2023	09:00:00	18:30:00		2010	2010	224	44	268	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a obiectului nou. Reconectarea consumatorilor racordați la PRG nr. 20; 21; 27; 29+35; 38; 40+43; 51+53; 56; 57+63; 67; 70; 139; 141
144	Edineț	Edineț	Rețele de distribuție traseul nr. 7	PM	18.10.2023	08:00:00	17:45:00		585	585	185	1	186	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație a conductei de distribuție
145	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 101 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	18.10.2023	20:30:00	21:05:00		35	35	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 101 (reclamație de avarie nr.459)
146	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 80 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	19.10.2023	14:55:00	15:32:00		37	37	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 80 (reclamație de avarie nr.462)
147	Briceni	Tețcani	PRG nr.220 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	31.10.2023	09:00:00	12:00:00		180	180	4		4	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație (înlocuirea nodului de trecere PE/oțel De32 mm)
148	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție str. Independenței	PM	01.11.2023	09:00:00	16:00:00		420	420	6	20	26	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație (înlocuirea vanei DN50)
149	Edineț	Edineț	Instalațiile de utilizare str. Independenței, 13a	PJ	13.11.2023	08:30:00	16:30:00		480	480	5		5	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație a conductei interioare (coloană nr.1) DN20
150	Ocnîța	Paustova	PRG nr. 18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	17.11.2023	08:20:00	10:00:00		100	100	10		10	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 18 (reclamație de avarie nr.522)
151	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 33 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	23.11.2023	11:30:00	15:30:00		240	240	25		25	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație (înlocuirea nodului de trecere PE/oțel De32 mm)
152	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție str. Independenței, 88	PJ	04.12.2023	08:23:00	16:40:00		497	497		1	1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratrană DN32 de către un arbore căzut în timpul lucruri neautorizate de defrisare
153	Briceni	Briceni	Instalațiile de utilizare din str. Independenței, 11 apartamentele nr.1, nr.5, nr.13 (scara 1)	PJ	05.12.2023	22:40:00	10:00:00		680	680	3		3	N	AT	Întreruperea livrării gazelor pe durata stingerii incendiului și examinarea tehnică a locului de consum (reclamație de avarie nr.370)
154	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare str. O. Cîrîmpei, 90	PJ	12.12.2023	16:05:00	09:20:00		2475	2475		2	2	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata lichidării consecințelor incendiului și evaluării stării tehnice a locului de consum
155	Briceni	Briceni	Conducta de distribuție str. M. Eminescu, 56	PM	26.12.2023	11:10:00	15:48:00		278	278		3	3	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei supratrană DN40 în rezultatul unui accident rutier (reclamație de avarie nr.384)
155			TOTAL 2023					0	139436	139436	8976	301	9277			

Director interimar

Igori Nepeivoda

Ex.: Sergiu Șova