

Tabelul 2

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, deservite de SRL
"Edineț-Gaz" anul 2023 (întreruperi neprogramate)

Rețeaua de distribuție din zona de responsabilitate	Cauza întreruperilor	Numărul total de locuri de consum (NCt)	NCi	NCi x Ti	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)	CAIDI
r. Briceni	CI	11 711	4	720	0,06148	0,00034	180,0000
	CS		0	0	0,00000	0,00000	
	AT		1337	2122539	181,24319	0,11417	1587,5385
r. Edineț	CI	10 562	222	122255	11,57499	0,02102	550,6982
	CS		1832	5220283	494,25137	0,17345	2849,4995
	AT		130	121610	11,51392	0,01231	935,4615
s. Moșeni, s. Zăicani r. Rîșcani	CI	50	0	0	0,00000	0,00000	
	CS		0	0	0,00000	0,00000	
	AT		0	0	0,00000	0,00000	
r. Dondușeni	CI	5 212	33	7340	1,40829	0,00633	222,4242
	CS		122	43073	8,26420	0,02341	353,0574
	AT		20	4288	0,82272	0,00384	214,4000
s. Rudi r. Soroca	CI	13	0	0	0,00000	0,00000	
	CS		0	0	0,00000	0,00000	
	AT		0	0	0,00000	0,00000	
r. Ocnița	CI	8 525	64	5098	0,59801	0,00751	79,6563
	CS		0	0	0,00000	0,00000	
	AT		82	110290	12,93724	0,00962	1345,0000
Total pe SRL "Edineț-Gaz"	CI	36 073	323	135413	3,75386	0,00895	419,2353
	CS		1954	5263356	145,90846	0,05417	2693,6315
	AT		1569	2358727	65,38760	0,04350	1503,3314

Director interimar

Igori Nepeivoda

Ex.: Sergiu Șova