

Tabelul 2

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, deservite de SRL "Edineț-Gaz" anul 2023 (întreruperi programate)

Rețeaua de distribuție din zona de responsabilitate	Cauza întreruperilor	Numărul total de locuri de consum (NCT)	NCi	NCi x Ti	SAIDI	SAIFI	CAIDI
					(minute)	(întreruperi)	
<i>r. Briceni</i>	Programate	11 711	511	519330	44,34549	0,04363	1016,3014
<i>r. Edineț</i>	Programate	10 562	2753	5271225	499,07451	0,26065	1914,7203
<i>s. Moșeni, s. Zăicani r. Rîșcani</i>	Programate	50	0	0	0,00000	0,00000	
<i>r. Dondușeni</i>	Programate	5 212	312	100175	19,22007	0,05986	321,0737
<i>s. Rudi r. Soroca</i>	Programate	13	0	0	0,00000	0,00000	
<i>r. Ocnița</i>	Programate	8 525	1855	2066609	242,41748	0,21760	1114,0749
Total pe SRL "Edineț-Gaz"	Programate	36 073	5431	7957339	220,58989	0,15056	1465,1701

Director interimar

Igori Nepeivoda

Ex.: șef STP

Sergiu Șova