

Indicatori garanțați de continuitate în livrarea gazelor naturale SRL "Edineț-Gaz" anul 2023

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. a)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD:			
		Total	14	
	(2) de montare, reamplasare a unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului sau la un consumator casnic, a unui aparat de utilizare dintr-un apartament din blocul locativ, cu întreruperea integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali	Total	3	
		Cu durata mai mare de 4 ore	0	
	(3) de montare, reamplasare a unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului sau la un consumator casnic, a unui aparat de utilizare dintr-un apartament din blocul locativ, cu întreruperea integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc/ scară, în cazul redimensionării rețelei de gaze naturale pentru aceste lucrări	Total	11	
		Cu durata mai mare de 5 ore	1	Inițial lucrările au fost încadrate în limita de timp egală cu 8h (480 min), valabilă până la modificarea regulamentului
Pct. 14, sbp. 1), lit. a)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului, strămutare a rețelelor de gaze naturale, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu presiune joasă și medie		75	
		Total	61	
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 36 ore	0	
		Total	5	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 48 ore	0	
		Total	5	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 72 ore	0	
		Total	4	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Cu durata mai mare de 120 ore	0	

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:		64	
		Total	48	
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 36 ore		depașirea dirater admisibile a fost condiționată de timpul necesar consumatorului final pentru a aduce locul de consum în stare tehnică funcțională
			1	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	1	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
		Total	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	Total	15		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, sbp. 1), lit. c)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de presiune înaltă	Total	2	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
		Total	0	
	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor				
Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	
Pct. 14, sbp 2),	Numărul total al locurilor de consum, afectate de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	9277	
		Locuri de consum pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15			0	
Suma compensatiilor achitate, lei			0	

Director interimar

Igori Nepeivoda

Ex.: Sergiu Șova