

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Edineț-Gaz" perioada 01.04.2024 - 30.06.2024

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (Nct), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC),	<u>34988</u>	34965	numărul locurilor de consum ale CC	<u>34988</u>	34965
raionul Briceni	<u>11401</u>	11394		<u>11401</u>	11394
raionul Edineț	<u>10160</u>	10155		<u>10160</u>	10155
raionul Rîșcani	<u>48</u>	48		<u>48</u>	48
raionul Dondușeni	<u>5090</u>	5086		<u>5090</u>	5086
raionul Soroca	<u>12</u>	12		<u>12</u>	12
raionul Ocnița	<u>8277</u>	8270		<u>8277</u>	8270

Numărul de consumatori noncasnici (CN),	<u>809</u>	808	numărul locurilor de consum ale CN	<u>1132</u>	1132
raionul Briceni	<u>225</u>	225		<u>330</u>	330
raionul Edineț	<u>298</u>	297		<u>414</u>	414
raionul Rîșcani	<u>2</u>	2		<u>2</u>	2
raionul Dondușeni	<u>102</u>	102		<u>126</u>	126
raionul Soroca	<u>1</u>	1		<u>1</u>	1
raionul Ocnița	<u>181</u>	181		<u>259</u>	259

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	0:00:00	Ora restabilirii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza întreruperii
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dondușeni	Pocrovca	PRG nr. 50 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	09.01.2024	13:23:00	10:55:00		4112	4112	1		1	N	AT	Intreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și refacerii de către proprietar a locului de consum
2	Briceni	Cotiujeni	PRG nr.49 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	10.01.2024	18:15:00	10:45:00		990	990	1		1	N	AT	Intreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinării stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr.9)
3	Ocnița	Mereșeuca	PRG nr. 6 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	11.01.2024	8:30:00	11:05:00		155	155	12		12	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 6 (reclamație de avarie nr.15)
4	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. M. Eminescu nr. 24/4, scara 2	PJ	16.01.2024	9:00:00	12:00:00		180	180	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr. 21 după reconstrucție
5	Dondușeni	Dondușeni	Conducta de distribuție aferentă PRG nr. 52	PJ	26.01.2024	9:00:00	13:40:00		280	280	28		28	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supratrană DN63 de către o creangă căzută în timpul tăierii unui copac.
6	Ocnița	Birnova	PRG nr. 28 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	02.03.2024	8:00:00	9:05:00		65	65	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 28 (reclamație de avarie nr.93)
7	Ocnița	Valcineț	PRG nr. 36 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	09.03.2024	23:55:00	9:00:00		545	545	46		46	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului manifestat prin deteriorarea conductei de gaze DN65 din cauza cedării zidului pe care era pozată (reclamație de avarie nr. 106)
8	Ocnița	Ocnița	Instalațiile de utilizare din str. Alexandru cel Bun, 8 (apartamentele 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 scara 2)	PJ	14.03.2024	9:00:00	12:00:00		180	180	7		7	P		Efectuarea lucrărilor de montare a echipamentului de măsurare a consumatorului din apartamentul nr. 19
9	Ocnița	Ocnița	Instalațiile de utilizare din str. Independenții, 74 (apartamentele 2, 8, 11, 14 scara 1)	PJ	14.03.2024	13:00:00	15:45:00		165	165	4		4	P		Efectuarea lucrărilor de montare a echipamentului de măsurare a consumatorului din apartamentul nr. 5
10	Ocnița	Ocnița	Instalațiile de utilizare din str. Burebista 57 (apartamentele 10, 11, 18 scara 2)	PJ	15.03.2024	8:55:00	12:00:00		185	185	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de reamplasare a echipamentului de măsurare cu redimensionarea rețelei în apartamentul nr. 18
11	Ocnița	Ocnița	PRG nr.11 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PJ	27.03.2024	8:30:00	9:25:00		55	55	1		1	N	AT	Intreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinării stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr.106)
12	Ocnița	Otaci	Instalațiile de utilizare din str. Prieteniei 3 (apartamentele 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 69 scara 2)	PJ	04.04.2024	9:00:00	10:05:00		65	65	8		8	P		Efectuarea lucrărilor de montare a echipamentului de măsurare a consumatorului din apartamentul nr. 65
13	Ocnița	Ocnița	PRG nr. 10 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	08.04.2024	12:55:00	14:55:00		120	120	10		10	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 10 (reclamație de avarie nr.163)
14	Dondușeni	Dondușeni	Instalațiile de utilizare din str. 31 August 17/A (apartamentele 2, 3, 5, 6, 8, 9 scara 1)	PJ	10.04.2024	8:15:00	10:10:00		115	115	6		6	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr. 3 după reconstrucție

15	Edineț	Edinet	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă or.Edinet traseu Nr6	PM	15.04.2024	9:00:00	14:20:00		3200	3200	485	17	502	N	CI	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a retelelor subterane,supraterane de distributie de presiune medie si joasa.
16	Ocnîța	Paustova	PRG nr. 18 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	16.04.2024	6:25:00	7:55:00		90	90	12		12	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 18 (reclamație de avarie nr.184)
17	Edineț	Edinet	Instalația de utilizare din str. Al. Cel. Bun 113, scara 2	PJ	24.04.2024	10:05:00	12:25:00		140	140	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr. 15 după reconstrucție
18	Ocnîța	Girbova	PRG nr. 8 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	29.04.2024	18:20:00	19:30:00		70	70	5		5	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 8 (reclamație de avarie nr.210)
19	Edineț	Hlinaia	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă PRG nr.62	PJ	01.05.2024	19:35:00	16:45:00		1250	1250	13		13	N	AT	Efectuarea lucrarilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE DN40 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de montare a conductei de apă (Reclamație de avarie №174)
20	Briceni	Larga	Conducta de distribuție aferentă PRG nr.6	PJ	08.05.2024	10:25:00	12:00:00		95	95	1		1	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE DN 32 în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de montarea conductei de apă (Reclamație de avarie №135)
21	Edineț	Cupcini	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă or.Cupcini traseu Nr4	PM	15.05.2024	8:00:00	17:10:00		550	550	411	4	415	N	CI	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a retelelor subterane,supraterane de distributie de presiune medie si joasa.
22	Edineț	Edinet	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă or.Edinet traseu Nr8	PM	15.05.2024	9:00:00	16:30:00		1890	1890	137	5	142	N	CI	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a retelelor subterane,supraterane de distributie de presiune medie si joasa.
23	Edineț	Hinaia	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă PRG nr.66	PJ	20.05.2024	20:00:00	11:30:00		1650	1650	5		5	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a incidentului (eliminarea apei din conducta de distribuție în rezultatul conectării neautorizate de către un consumator a încălzitorului instantaneu de apă caldă). (Reclamație de
24	Ocnîța	Birnova	PRG nr. 95 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	15.05.2024	21:25:00	22:15:00		50	50	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 95 (reclamație de avarie nr.224)
25	Briceni	Briceni	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă PRG nr.4 str.Prieteniei nr.1,3. str.Ștefan cel mare și Sfînt nr.2,4,6,8 str.Independentei nr.20,22	PJ	20.05.2024	8:30:00	17:00:00		1950	1950	217	15	232	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a rețelilor de distribuție de presiune joasă și înlocuirea armaturii de închidere
26	Briceni	Briceni	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă str.Taras Șevcenco nr.4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30	PJ	21.05.2024	8:30:00	17:30:00		510	510	28		28	P		Efectuarea lucrărilor de reparație a rețelilor de distribuție de presiune joasă și înlocuirea armaturii de închidere
27	Edineț	Cupcini	Rețelele de distribuție de presiune medie și joasă or.Cupcini traseu Nr2	PM	22.05.2024	8:00:00	15:10:00		1870	1870	433	9	442	N	CI	Efectuarea lucrarilor de verificare la etansietate a retelelor subterane,supraterane de distributie de presiune medie si joasa.
28	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. M. Eminescu 26, scara 2	PJ	03.06.2024	8:30:00	16:15:00		465	465	5		5	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație la conducta interioară de gaze DN20
29	Edineț	Edinet	PRG nr. 108 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	04.06.2024	14:30:00	15:15:00		45	45		3	3	N	CI	Efectuarea lucrărilor de reparație a PRG
30	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 28 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	10.06.2024	17:46:00	15:15:00		1289	1289	24		24	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului, manifestat prin deteriorarea porțiunii de conductă supraterană DN25-32 în
31	Ocnîța	Ocnîța	PRG nr. 10 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	11.06.2024	9:00:00	12:00:00		180	180	10		10	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a unui nou PRG cu 1 linie FE-10 (nr. PRG - 30)
32	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 10 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	26.06.2024	8:50:00	16:00:00		430	430	36		36	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
33	Dondușeni	Baraboi	PRG nr. 45 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	27.06.2024	9:20:00	16:40:00		440	440	37		37	P		Efectuarea lucrărilor de înlocuire a PRG
33			TOTAL						0	23376	23376	1998	53	2051		