

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali deserviți de SRL "Edineț-Gaz" perioada
01.01.2025 - 31.03.2025**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (Nct), inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC),	<u>35079</u>	numărul locurilor de consum ale CC	<u>35079</u>
raionul Briceni	<u>11434</u>		<u>11434</u>
raionul Edineț	<u>10192</u>		<u>10192</u>
raionul Rîșcani	<u>48</u>		<u>48</u>
raionul Dondușeni	<u>5099</u>		<u>5099</u>
raionul Soroca	<u>12</u>		<u>12</u>
raionul Ocnița	<u>8294</u>		<u>8294</u>

Numărul de consumatori noncasnici (CN),	<u>821</u>	numărul locurilor de consum ale CN	<u>1140</u>
raionul Briceni	<u>229</u>		<u>330</u>
raionul Edineț	<u>303</u>		<u>419</u>
raionul Rîșcani	<u>2</u>		<u>2</u>
raionul Dondușeni	<u>103</u>		<u>127</u>
raionul Soroca	<u>1</u>		<u>1</u>
raionul Ocnița	<u>183</u>		<u>261</u>

Nr. ordine	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilită	Durata întreruperii			Numărul locurilor de			Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza întreruperii
								OST, min.	OSD, min.	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			Descriere detaliată
1	Briceni	Tabani	Instalația de utilizare din casa de locuit din sat. Tabani	PJ	03.01.2025	17:47:00	10:00:00		64	64	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata efectuării lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei interioare DN15 după contorul de gaz, în rezultatul unui accident rutier care a deteriorat casa de locuit. (Reclamație de avarie nr. 4)
2	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din casa de locuit din str. Ș. Bucovinei nr. 21 ap.21	PJ	14.01.2025	10:09:00	10:29:00		1200	1200	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinării stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr. 56)
3	Edineț	Alexandreni	Instalația de utilizare din casa de locuit din sat. Alexandreni	PJ	15.01.2025	3:08:00	15:50:00		10842	10842	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinării stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr. 59)
4	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. Livezilor nr. 5, scara 1	PJ	17.01.2025	9:00:00	10:30:00		90	90	5		5	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare a noului consumator din apartamentul nr. 6
5	Dondușeni	Dondușeni	Instalația de utilizare din str. M. Eminescu nr. 24/1, scara 1	PJ	17.01.2025	10:50:00	12:15:00		85	85	3		3	P		Efectuarea lucrărilor de racordare a instalației de utilizare din apartamentul nr. 15 după reconstrucție
6	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din casa de locuit din str. A.Cristea nr. 34	PJ	07.02.2025	6:53:00	9:00:00		47213	47213	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinării stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr. 150)
7	Edineț	Onești, Zabriceni	Rețelele de distribuție de presiune medie s. Zabriceni și Onești	PM	09.02.2025	16.35.00	11:54:00		1159	1159	88	6	94	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE D110 mm în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament pentru montarea pilonilor (reclamație de avarie nr.163)
8	Briceni	Corjeuți	Instalația de utilizare din casa de locuit din sat. Corjeuți	PJ	14.02.2025	14:27:00	15:00:00		33	33	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinarea stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr.38)
9	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din casa de locuit din str. V.Cupcea nr. 15	PJ	16.02.2025	22:05:00	16:45:00		5500	5500	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinarea stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr.190)
10	Briceni	Grimancauți	Instalația de utilizare din casa de locuit din sat. Grimancauți	PJ	18.02.2025	15:10:00	15:40:00		30	30	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinarea stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr.44)
11	Edineț	Edineț	Instalația de utilizare din casa de locuit din str-la Petru Rareș nr. 13	PJ	28.02.2025	18:05:00	9:00:00		13500	13500	1		1	N	AT	Întreruperea livrării gazelor naturale pe durata stingerii incendiului și examinarea stării tehnice a locului de consum (Reclamație de avarie nr.250)

12	Edineț	Edineț	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă PRG nr.26, str. Al.cel bun 10	PJ	07.03.2025	19:30:00	13:40:00		1103	1103	6		6	N	AT	Executarea lucrărilor de lichidare a incidentului (eliminarea apei din conducta de distribuție în rezultatul conectării neautorizate de către un consumator a încălzitorului instantaneu de apă caldă). (Reclamație de avarie №279)
13	Dondușeni	Timova	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă PRG nr.24	PJ	08.03.2025	9:53:00	16:12:00		1939	1939	1		1	N	AT	Executarea lucrărilor de lichidare a incidentului (eliminarea apei din conducta de distribuție în rezultatul conectării neautorizate de către un consumator a încălzitorului instantaneu de apă caldă). (Reclamație de avarie №57)
14	Ocnîța	Birnova	PRG nr. 62 și conducta de distribuție de presiune joasă aferentă	PM	09.03.2025	16:32:00	17:25:00		53	53	1		1	N	CI	Blocarea supapei obturatoare de siguranță la PRG nr. 62 (reclamație de avarie nr.77)
15	Edineț	Stolniceni	Rețelele de distribuție de presiune medie	PM	11.03.2025	17:30:00	10:00:00		990	990	70	2	72	N	AT	Efectuarea lucrărilor de lichidare a consecințelor incidentului legat de deteriorarea conductei subterane din PE D 50 mm în timpul efectuării lucrărilor neautorizate de terasament pentru montarea conductei de apă (Reclamație de avarie nr.298)
16	Dondușeni	Țaul	Conducta de distribuție de presiune joasă aferentă PRG nr.14	PJ	30.03.2025	10:15:00	17:30:00		1875	1875	3	1	4	N	AT	Executarea lucrărilor de lichidare a incidentului (eliminarea apei din conducta de distribuție în rezultatul conectării neautorizate de către un consumator a încălzitorului instantaneu de apă caldă). (Reclamație de avarie №73)